

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01490

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000159

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Тепломаш" (ЗАО "НПО "Тепломаш"). Адрес: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.90, лит. А. ОГРН: 1027809212573. Телефон: 88123801324, 88123276382. Факс: 88123276382. E-mail: root@teplomash.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Тепломаш" (ЗАО "НПО "Тепломаш"). Адрес: 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.90, лит. А. ОГРН: 1027809212573. Телефон: 88123801324, 88123276382. Факс: 88123276382. E-mail: root@teplomash.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы радиальные для дымоудаления типа ВРС-5ДУ...ВРС-8ДУ, выпускаемые по ТУ 4861-026-54365100-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 6170

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) ГОСТ Р 53302-2009 с изм. № 1 "Оборудование противоподымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость"

Фактический предел огнестойкости - 2,0 часа при температуре 400° С
2,0 часа при температуре 600° С

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 2811-С/ТР от 16.06.2015 г., № 2812-С/ТР от 16.06.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

Акт анализа состояния производства № 2-АСП/15 от 08.04.2015 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2015 по 17.06.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

Д.Н. Байгушкин
инициалы, фамилия